

MONSIEUR LE MAIRE
 MAIRIE DE NORVILLE
 9 rue de l'Ecole
 76330 NORVILLE

Rouen, le 25 juillet 2017

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

CVS ST-MAURICE-D'ETELAN

Prélèvement : 00208687
 Unité de gestion : CVS ST-MAURICE-D'ETELAN (UGE 0122)
 Installation : ST MAURICE D'ETELAN (UDI 000512)
 Point de surveillance : POINT COMMUNAL 2 (P 0000000922)
 Commune : NORVILLE
 Localisation exacte : MAIRIE DE NORVILLE ROBINET TOILETTES

Prélevé le : jeudi 13 juillet 2017 à 10h20
 par : LOLITA ANQUETIL
 Type visite : AU
 Type d'eau : T
 Motif : S1

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chlore libre	0.19 mg/LCl2				
Chlore total	0.19 mg/LCl2				
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0.10 NFU				2.00
Température de l'eau	20.2 °C				25.00
pH	7.3 unitépH			6.50	9.00

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76REC

Code SISE de l'analyse : 00208751

Référence laboratoire : E.2017.13753-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00208687)

Eau Conforme aux exigences de qualité sur le prélèvement réalisé. Il s'agit d'un nouveau contrôle effectué après une non conformité bactériologique.

P/la directrice générale
 L'ingénieur d'études sanitaires

Signé

Anne GERARD