

**MONSIEUR LE MAIRE**  
**MAIRIE DE NORVILLE**  
 9 rue de l'Ecole  
 76330 NORVILLE

Rouen, le 13 février 2018

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

**CVS ST-MAURICE-D'ETELAN**

**Prélèvement** 00214403  
**Unité de gestion** CVS ST-MAURICE-D'ETELAN (UGE 0122)  
**Installation** ST MAURICE D'ETELAN (UDI 000512)  
**Point de surveillance** POINT COMMUNAL 2 (P 0000000922)  
**Commune** NORVILLE  
**Localisation exacte** BOULANGERIE DE NORVILLE - ROBINET TOILETTES

**Prélevé le :** mercredi 07 février 2018 à 08h40  
**par :** LOLITA ANQUETIL  
**Type visite :** D1  
**Type d'eau :** T  
**Motif :** CS

**Mesures de terrain**

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

*inférieure supérieure inférieure supérieure*

Chlore libre	0.39 mg/LCl <sub>2</sub>				
Chlore total	0.39 mg/LCl <sub>2</sub>				
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0.10 NFU				2.00
Température de l'eau	8.0 °C				25.00
Conductivité à 25°C	680 µS/cm			200.00	1 100.00
pH	7.4 unitépH			6.50	9.00

**Analyse laboratoire**

Type de l'analyse : 76D1

Code SISE de l'analyse : 00214467

Référence laboratoire : E.2018.2473-1

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	4 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	7 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	23,0 mg/L		50,00		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00214403)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/la directrice générale  
 L'ingénieur d'études sanitaires

Signé  
 Anne GERARD